

6342.39.2022

Paprotnia 03.07.2023

ZWIĄZEK KOMUNALNY
“PAPROTNIA”
08-107 PAPROTNIA
pow. siedlecki; woj. mazowieckie; tel.(025)63-121-11
REG: 711659349 NIP-821-21-43-174

SAWIMED Sp. z o.o.
00 – 709 Warszawa
ul. Siekierkowska 8

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA HYDRANTÓW

Związek Komunalny „Paprotnia” w Paprotni, po otrzymaniu podania, o wydanie warunków technicznych, na wykonanie hydrantów wraz z armaturą zasilającą, na działkach nr. 186/1; 189/1 w miejscowości Sawice Wieś, gm. Repki **zezwała** na posadowienie hydrantów z zachowaniem następujących warunków:

1. Budowę hydrantów łącznie z dokumentacją techniczną i uzyskaniem pozwoleń, należy wykonać we własnym zakresie kosztów.

2. Wcinki w linię PVC \varnothing 160 mm na działkach nr 189/1, 213/2 wykonać za pomocą trójnika. Na działce nr 189/1, dla hydrantu montowanego na istniejącej sieci wodociągowej, zamontować zasuwy na obu odejściach z trójnika, wraz z uzbrojeniem oraz odpowiednim oznakowaniem.

3. Projektowane podłączenie hydrantów wykonać rurami PVC lub HDPE, na ciśnienie nominalne 10 bar, o średnicy wymaganej celem zapewnienia odpowiedniej wydajności sieci (uwzględnić przekrój zapewniający wodę na cele p.poż). Sieć układać na głębokości min 1,5 m, licząc do górnej powierzchni rury.

Przy przejściach poprzecznych wodociągu pod drogami stosować rury osłonowe (stal, PEHD). O ile to możliwe przejścia wykonywać pod kątem 90° do osi jezdni.

4. Hydranty p. poż., samoodwadniające, z zamknięciem, projektować uwzględniając zasuwę umożliwiającą odcięcie dopływu wody do hydrantu. Odległość pomiędzy osią hydrantu a osią zasuwy min. 0,5 m.

Hydranty lokalizować zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz w najwyższych i najniższych punktach linii rozdzielczych i na końcówkach linii.

Należy stosować hydranty nadziemne, jedynie w miejscach stwarzających zagrożenie dla ruchu kołowego, pieszego instalować hydranty podziemne.

5. Do zasuw wodociągowych kołnierzowych stosować skrzynki o średnicy pokrywy min. 150 mm (zabezpieczone w pasie nieutwardzonym kręgiem betonowym min. Dn 500 mm). Końcówka trzpienia klucza winna znajdować się min. 20÷30 cm pod pokrywą skrzynki do zasuw.

6. Lokalizację uzbrojenia sieci (hydranty , zasuwy) oznaczyć za pomocą tabliczek informacyjnych, opisanych w sposób trwały, montowanych na istniejących, trwałych obiektach budowlanych lub na słupkach na wysokości min. 1m nad poziomem terenu.

7. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przyłączeniowych należy wykonać projekt posadowienia hydrantów oraz przeprowadzić uzgodnienia z przedstawicielem Związku.

8. Wykonawcą robót może być jedynie firma posiadająca odpowiednie uprawnienia, która ma obowiązek zgłoszenia się do Związku w celu uzgodnienia terminu wykonania hydrantów.

9. Wykonane hydranty należy zgłosić do geodezyjnej inwentaryzacji przed zasypaniem wykopu. Inwentaryzację powykonawczą wskazane jest dostarczyć do Związku, wraz z atestami i aprobatami technicznymi na użyte materiały, co jest konieczne dla dokonania odbioru robót.

10. Przed zasypaniem instalacji wymaga się sprawdzenia poprawności montażu przez pracownika Związku.

11. Zakres i rodzaj wykonywanych robót w pasie drogowym należy uzgodnić z zarządcą drogi (jeżeli dotyczy).

Po wykonaniu robót pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Przedstawicielem Związku Komunalnego „Paprotnia” jest Pan Kosieradzki Przemysław, tel. 600 – 224 – 945.

Główny specjalista
ds. eksploatacji

Przemysław Kosieradzki

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż ZWIĄZEK KOMUNALNY „PAPROTNIA” z siedzibą w Paprotni 08-107 przy ulicy Jana Pawła II 20 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych; - imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, adres dostarczenia faktury, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer PESEL, numer NIP. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (zawarcia umowy na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych) lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: ZWIĄZEK KOMUNALNY „PAPROTNIA” z siedzibą w Paprotni 08-107 przy ulicy Jana Pawła II 20, NIP: 821-21-43-174, REGON: 711659349, dalej zwany Administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie pod adresem: ZWIĄZEK KOMUNALNY „PAPROTNIA”, 08-107 Paprotnia, ul. Jana Pawła II 20 lub mailowo: zkpaprotnia@post.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy na dostawę usług wodno-kanalizacyjnych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan/Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy o świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych ZWIĄZEK KOMUNALNY „PAPROTNIA”

Do wiadomości:

1. a/a.
2. Konserwator wodociągu w Paprotni.